



**2**

**1**

2017

2017

2017

2017

Burrholt

Transbjergholt

2



## Generelle betingelser for anvendelse af ledningsdokumentation

Nærværende ledningsdokumentation finder anvendelse ved enhver form for planlægning og udførelse af jordarbejde (ved frigravning, 'no dig'-metoder, pilotering, pæleboring, terrænregulering mv.) samt oplagring på og i nærheden af ovenstående ledningsejers ledningsanlæg.

Denne ledningsdokumentation består af følgende tre dele: *Ledningsplan, Generelle betingelser for anvendelse af ledningsdokumentation og Signaturforklaring.*

### Ovenstående ledningsejer skal straks kontaktes såfremt:

- » at der formodes eller konstateres brud eller anden beskadigelse på ledningsanlægget,
- » at der konstateres væsentlige uoverensstemmelse mellem ledningsdokumentationen og de faktiske forhold – herunder at der er fysiske forhold, der indikerer nyanlæg eller ledningsomlægning (opfræsninger, gravetracé m.v.),
- » at der opstår tvivl om ledningsdokumentationens fortolkning – eventuelt for rekvirering af påvisning.

### Advarsler

- » Nye og ændrede ledningsanlæg efter datoen for seneste ajourføring er ikke registreret i ledningsdokumentationen.
- » Ledningsdokumentationen er generelt kun vejledende; ledningernes fysiske placering i plan og højde skal konstateres ved prøvegravning med håndskovl eller gennem elektronisk søgning.
- » Ledningsdokumentationen indeholder som udgangspunkt ikke information om højde (kote) eller lægningsdybde – kontakt ledningsejeren for nærmere oplysninger.
- » I ledningsdokumentationen er ledningsføringen angivet ved ledningstracéets centerlinie – hertil lægges anlæggets fysiske udbredelse for betonkanal, dobbelt- eller enkeltforlagte ledninger samt signalkabler.

### Bemærkninger

- » Ledningsdokumentationen er senest ajourført:
- » Ledningsdokumentationen er gyldig indtil 3 måneder (180 dage) gældende fra udgivelsesdatoen.
- » Den komplette ledningsdokumentation skal forefindes på arbejdsstedet.
- » Respektafstande mellem ledningsanlæg iht. DS475, afsnit 2.6.1. T.VI.
- » Frigravning må kun ske i samråd med ledningsejer:
  - » langs idriftværende transmissions- og hovedledninger samt
  - » ved fastholdelses- og ekspansionssystemer.
- » Det angivne målforhold er kun gældende ved udskrift i skala 1:1.
- » Farveangivne informationer kan forsvinde ved udgivelse på monokromt udstyr.

### Referencekort

- » Referencekortets topografi er senest ajourført:
- » Referencekortets indhold og nøjagtighed efter TK-99-standarden.
- » Ved afstandsoptagelse ift. kortets objekter skal bemærkes:
  - » Bygninger er vist ved tagudhæng og ikke glat mur/mur ved sokkel.
  - » Arealafgrænsningerne er brugsgrænser/midte af hegn og ikke matrikulære skel.

